

Nam Định, ngày 01 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH
MUA TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA DIESEL 50KVA

Kính gửi : Ban giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định
Hội đồng khoa học Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

Căn cứ kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2021. Được sự nhất trí của Ban chỉ uỷ, Ban giám đốc ngày 24/02/2021 về việc triển khai mua tổ máy phát điện;

Hiện nay tại Bệnh viện có 02 máy phát điện công suất mỗi máy 5KVA đưa vào sử dụng từ năm 2010 và 2012 đến nay 01 chiếc đã hỏng không thể sửa chữa được; một chiếc đã sửa chữa nhiều lần nhưng điện áp ra không đủ tiêu chuẩn(chập chờn).

Trong những năm gần đây tình trạng mất điện tại bệnh viện xảy ra nhiều, mặt khác bệnh viện đã đầu tư các trang thiết bị mới đặc biệt thiết bị y tế dùng trong cấp cứu như máy thở, máy hút . . .

Căn cứ vào nhu cầu trên. Phòng TC - HC xây dựng kế hoạch mua tổ máy phát điện 3 pha Diesel 50KVA cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai:

Dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 đến khi xong

2. Dự kiến tổ máy bao gồm các thiết bị sau:

| STT | Hàng hoá | Đơn vị | Số lượng |
|-----|--|--------|----------|
| 1 | Máy phát điện dự phòng động cơ Diesel, 3 pha, công suất 50 KVA dự phòng, điện áp 230/400 Volt, 50 Hz | Máy | 01 |
| 2 | Xạc tự động Accu 12/24 VDC bằng điện lưới đồng bộ máy phát điện. | Bộ | 01 |
| 3 | Bình ắc quy, giá đỡ bình ắc quy, dây nối bình ắc quy đồng bộ máy phát điện. | Bộ | 01 |
| 4 | Ống Pô giảm thanh, ống nhún Pô giảm thanh, đồng bộ máy phát điện. | Bộ | 01 |
| 5 | Dầu bôi trơn, Nước làm mát có sẵn khi bàn giao để máy sẵn sàng hoạt động. | Máy | 01 |
| 6 | Vỏ chống ồn nhập khẩu đồng bộ. | Bộ | 01 |



3. Yêu cầu về kỹ thuật

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%
- Năm sản xuất của hàng hóa: Năm sản xuất 2021 trở về sau
- Cung cấp giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối hợp pháp hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác.
- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng
- Bảo hành: \geq 12 tháng

Kính đề nghị ban giám đốc, Hội đồng khoa học xem xét chỉ đạo

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Dương Văn Toán

T/M. PHÒNG TC - HC
TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Đỉnh

